

**Notă de prezentare a proiectului de ordin pentru aprobarea documentului „Metodologia operațională pentru blocul RFP –TEL”, elaborată în conformitate cu prevederile art. 119 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice**

În conformitate cu prevederile art. 3 , pct. 136, ale art. 6 alin. (3) lit. e) și ale art. 119 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (denumit în continuare *Regulament*), CNTEE Transelectrica SA a elaborat propunerea pentru Metodologia operațională pentru blocul RFP –TEL pe care a transmis-o spre aprobarea tuturor autorității naționale de reglementare în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1).

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a transmis propunerea spre aprobarea ANRE prin adresele nr. 38882/18.09.2018 și nr. 232/09.01.2019, înregistrate la ANRE cu nr. 69507/18.09.2018 și nr. 2007/10.01.2019.

Propunerea CNTEE Transelectrica S.A. conține: a) restricțiile de rampă la producția de putere activă, în conformitate cu articolul 137 alineatele (3) și (4) din *Regulament*; b) regulile de dimensionare a rezervelor de restabilire a frecvenței (RRF); c) regulile de dimensionare a rezervelor de înlocuire (RI); d) măsurile care vizează reducerea abatere de reglaj la restabilirea frecvenței (ARRF), astfel cum sunt definite la articolul 152 alineatul (14) din *Regulament*; e) măsurile necesare reducerii ARRF prin solicitarea de modificări ale producției sau consumului de putere activă al unităților generatoare și unităților consumatoare, în conformitate cu articolul 152 alineatul (16) din *Regulament*.

Metodologia are în vedere creșterea nivelului de transparență în operarea SEN în vederea reducerii ARRF, în dimensionarea și utilizarea rezervelor de putere activă. Aceasta va fi aplicată de CNTEE Transelectrica SA în calitate de operator de transport și sistem și de furnizorii de rezerve de putere activă, în conformitate cu cerințele de operare a SEN prevăzute în *Regulament*.

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (9) din *Regulament*, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) trebuie să aprobe Metodologia în termen de 6 luni de la primirea propunerii.

Deoarece adresa CNTEE Transelectrica SA nr. 38882/18.09.2018 nu conținea o metodologie și doar o expunere de trimiteri către alte documente deja existente sau în curs de aprobare la autoritatea competentă, ANRE a solicitat să fie transmisă metodologia conform prevederilor art. 6 alin (3) lit. e). Se consideră data de 10.01.2019 ca fiind data transmiterii de către CNTEE Transelectrica SA a metodologiei.

De asemenea, în cadrul ședințelor de armonizare a implementării Regulamentului nr. 1485/2017 nu s-a ajuns la o concluzie fermă privind utilizarea metodologiilor probabilistice pentru dimensionarea RRF și RI de către țările care constituie un singur bloc RFP. Deoarece CNTEE Transelectrica SA dezvoltă în prezent metodologii de tip probabilistic pentru dimensionarea rezervelor menționate, până la transmiterea acestor metodologii la ANRE se va utiliza procedura operațională *Dimensionarea rezervelor de putere activă în SEN* – Cod. TEL – 07.IV OP – DN/106, astfel încât să nu fie afectată siguranța în funcționare a sistemului energetic național.

Observațiile și propunerile referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice se transmit prin fax, la numerele de fax 021.303.5610 (C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.) și 021.312.4365 (ANRE) precum și în format electronic editabil la adresele de email: [doina.iliesiu@transelectrica.ro](mailto:doina.iliesiu@transelectrica.ro) și [srtee@anre.ro](mailto:srtee@anre.ro).