



NOTĂ DE PREZENTARE

a proiectului de Ordin pentru modificarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019

Proiectul de ordin supus consultării publice propune modificări și completări ale Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 239/2019, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Normă).

Modificările propuse ale actului normativ se referă la corelarea prevederilor din Normă cu cele ale standardului SR EN 50341-2-24:2019 -Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV. Partea 2-24: Aspectele normativelor naționale (NNA) pentru România (pe baza EN 50341-1:2012), privitoare la lățimea culoarului de trecere (funcționare) a liniilor electrice aeriene (denumite în continuare LEA).

Totodată, propunerile de modificare a Normei urmăresc și clarificarea cerințelor aplicabile LEA cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV, existente și noi, echipate cu conductoare neizolate, în ceea ce privește condițiile de coexistență (traversări și apropieri) față de clădiri.

Corelat cu cele de mai sus, este propusă modificarea Tabelului nr. 13 din Anexa nr. 6 care aduce clarificări referitoare la măsurile de siguranță și protecție aplicate clădirilor locuite în cazul apropierii acestora de LEA.

De asemenea, se propune completarea actului normativ cu dispoziții ce urmăresc corelarea condițiilor în care se emite avizul de amplasament cu rezultatele stabilite în analizele de risc.

Invităm părțile interesate să transmită în termen de 10 zile de la publicare, în scris observațiile/propunerile/sugestiile referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice, prin fax la numărul 021.312.4365 (ANRE), precum și în format electronic editabil la adresa de e-mail srpee@anre.ro.