

Sinteza observațiilor la documentul de discuție: Ordin pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 (*Regulament*)

Propuneri transmise de operatori în consultarea publică din perioada 24.05.2022 – 02.06.2022

| Observații generale | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. crt. | Articol alineat literă | Emitent | Text existent | Text propus și justificări (justificările sunt evidențiate cu <i>Italic</i>) | Rezoluția elaboratorului (cu justificări) |
| | | Engie România | | <p>Aspectul pe care dorim să îl clarificăm se referă la situația unui producător de E-SRE care intenționează să instaleze un sistem de stocare care ar urma să injecteze energie în rețea doar în cazurile în care capacitatea sa de producere existentă nu atinge puterea maximă admisă prin ATR.</p> <p>Înțelegerea noastră este că, în vederea instalării unui astfel de sistem de stocare, producătorul va trebui să solicite modificarea ATR, dar fără modificarea puterii stabilite prin ATR (și implicit, fără necesitatea unor eventuale lucrări de întărire).</p> <p>Avem rugămintea de a ne preciza dacă această înțelegere este corectă. De asemenea, pentru a elimina eventualele neclarități de procedură, apreciem că ar fi necesar ca regulamentul să includă o prevedere specifică pentru situația de mai sus.</p> | <p>Situația descrisă este prevăzută în <i>Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public</i>, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare <i>Regulament</i>), la art. 5 alin. (2) lit. b) și art. 6 alin. (2) lit. c¹).</p> |
| | | Enel Green Power | | <p>Regulamentul nu prevede în forma prezenta modalitatea în care vor fi tratate capacitățile de producere mixte, spre exemplu capacități energetice formate din centrale electrice solare și centrale electrice fotovoltaice sau centrale electrice prevăzute cu instalații de stocare.</p> <p>Se impune, la nivel de principiu, clarificarea modalității de tratare a obiectivelor mixte, în special în cazul instalațiilor de producere cu instalații de stocare, respectiv a modului de calcul al puterii pentru aceste obiective, cu trimitere la normativele tehnice aplicabile.</p> | <p>Indiferent de structura capacităților de producere, prevăzute sau nu cu instalații de stocare, procesul de racordare parcurge etapele prevăzute de <i>Regulament</i>. Puterea aprobată maximă simultană ce poate fi evacuată se stabilește, conform prevederilor art. 17 alin. (1⁷) din <i>Regulament</i> (pct. 2 al art I din proiectul de ordin), de operatorul de rețea la cel mult la valoarea solicitată de utilizator prin cererea de racordare, cu luarea în considerare a elementelor enumerate în cadrul aceluiași alineat.</p> |
| Observații specifice | | | | | |
| | Art. 14 alin. (1) lit. g ¹) | Distribuție Energie Oltenia | g ¹) extrasul de carte funciară pentru terenul pe care se va amplasa obiectivul aferent locului de producere/locului de consum și de producere, în copie. | g ¹) extrasul de carte funciară pentru terenul pe care se va amplasa obiectivul aferent locului de producere/locului de consum și de producere/ locului de consum , în copie. | <p>Nu se acceptă includerea locurilor de consum</p> <p>Extrasul de carte funciară pentru terenul pe care se va amplasa obiectivul nu are legătură cu autorizația/acordul pentru instalația de racordare. Pentru obținerea acordului/autorizației pentru</p> |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>Motivație: Este necesar sa se prezinte extrasul de carte funciara si pentru locurile de consum deoarece acesta este solicitat de autoritatile locale la obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare.</p> | <p>instalația de racordare sunt necesare documente prevăzute de lege pentru terenul pe care se amplasează respectiva instalație.</p> <p>Eliminarea obligației depunerii de către utilizatori a extrasului de carte funciara pentru terenul pe care se va amplasa obiectivul aferent unui loc de consum a fost realizată ca urmare a situației descrise de alți operatori de distribuție dată fiind existența unor zone unde nu există întocmite planuri cadastrale și nici cărți funciare</p> <p>Se propune completarea cu exceptarea de la cerința a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, astfel:</p> <p>(g¹) extrasul de carte funciara pentru terenul pe care se va amplasa obiectivul aferent locului de producere/locului de consum și de producere, în copie; cerința nu se aplică pentru locurile de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum</p> |
| Art. 17, alin. (1 ¹) | E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia | <p>(1¹) La stabilirea soluției de racordare a unui loc de producere/loc de consum și de producere, în studiul de soluție elaborat conform reglementărilor în vigoare, se iau în considerare inclusiv soluții de racordare cu limitarea operațională a puterii maxime ce poate fi evacuată în rețea în situațiile/regimurile de funcționare care au ca efect modificarea valorilor circulațiilor de curenți în rețea și în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa timp nelimitat în aceste condiții. Situațiile/regimurile de funcționare care conduc la limitarea puterii evacuate, stabilite prin studiul de soluție, se precizează de către operatorul de rețea în avizul tehnic de</p> | <p>(1¹) La stabilirea soluției de racordare a unui loc de producere/loc de consum și de producere, în studiul de soluție elaborat conform reglementărilor în vigoare, se iau în considerare inclusiv soluții de racordare cu limitarea operațională a puterii maxime ce poate fi evacuată în rețea în situațiile/regimurile de funcționare care au ca efect modificarea valorilor circulațiilor de curenți în rețea datorita productiei, doar in conditiile functionarii cu (N-1) elemente și în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa timp nelimitat în aceste condiții. Situațiile/regimurile de funcționare care conduc la limitarea puterii evacuate, stabilite prin studiul de soluție, se precizează de către operatorul de rețea</p> | <p>Se acceptă cu reformulare astfel:</p> <p>(1¹) La stabilirea soluției de racordare a unui loc de producere/loc de consum și de producere, în studiul de soluție elaborat conform reglementărilor în vigoare, se iau în considerare inclusiv soluții de racordare cu limitarea operațională a puterii maxime ce poate fi evacuată în rețea în situațiile/regimurile de funcționare cu N-1 elemente în funcțiune care au ca efect modificarea valorilor circulațiilor de curenți apariția de suprasarcini în rețea și în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa timp nelimitat în aceste condiții. Situațiile/regimurile de funcționare care conduc la limitarea puterii evacuate, stabilite prin studiul de soluție, se precizează de către operatorul de rețea</p> | |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | racordare și ulterior, în certificatul de racordare. | <p>Motivație: Regimul cu N elemente presupune o stare de fapt a rețelei și nu se accepta funcționarea în suprasarcină a acesteia.</p> | <p>în avizul tehnic de racordare și ulterior, în certificatul de racordare.</p> <p>Completarea ”datorită producției” nu este necesară, în alineatul în discuție se face referire la loc de producere/loc de consum și de producere, respectiv la puterea maximă ce poate fi evacuată în rețea.</p> <p>Nu se acceptă eliminarea precizării că situațiile/regimurile care conduc la limitarea operațională a puterii maxime evacuate se precizează în avizul tehnic de racordare și ulterior, în certificatul de racordare. Avizul tehnic de racordare este oferta operatorului de rețea privind condițiile de racordare și utilizatorul trebuie să fie informat înainte de încheierea contractului de racordare privind condițiile de funcționare cu limitarea operațională a puterii evacuate în acele situații precizate explicit în document. Similar, certificatul de racordare este necesar să cuprindă explicit situațiile în care se limitează operațional puterea evacuată.</p> |
| | Art. 17, alin. (1 ²) | Transelectrica | <p>(1²) Limitarea operațională de la alin. (1¹) se poate realiza manual sau prin echipamente de automatizare montate în instalațiile operatorului de rețea sau, după caz, în cele ale utilizatorului, are loc numai în situațiile rezultate din studiul de soluție și se consemnează în avizul tehnic de racordare și în certificatul de racordare.</p> | <p>(1²) Limitarea operațională de la alin. (1¹) se poate realiza preventiv (în etapa de programare a funcționării SEN) sau corectiv (prin echipamente de automatizare montate în instalațiile operatorului de rețea sau, după caz, în cele ale utilizatorului) și are loc numai în situațiile în care este afectată siguranța în funcționare a SEN prin nerespectarea criteriului de siguranță (N-1), luând în considerare toate informațiile disponibile cu privire la prognoza producției de energie electrică, consumului, schimburilor pe granițele SEN, topologiei de rețea rezultate din studiul de soluție și se consemnează în avizul tehnic de racordare și în certificatul de racordare.</p> <p>Motivație: Este necesară o definiție a limitărilor operaționale manuale sau o reformulare.</p> <p>În cadrul studiului de soluție nu se pot analiza/prezenta toate situațiile în care sunt necesare limitări operaționale de putere.</p> <p>Acestea depind de puterea instalată în toate centralele electrice puse în funcțiune cu posibilitate de limitare</p> | <p>Nu se acceptă</p> <p>Limitarea operațională nu este o acțiune preventivă, se aplică atunci când apare un regim de funcționare cu N-1 elemente în funcțiune, aceasta fiind o situație accidentală, nu programată, rezultată din studiul de soluție elaborat în vederea stabilirii soluției de racordare a unui loc de producere. Situația/situațiile respective se consemnează explicit în avizul tehnic de racordare și în certificatul de racordare. Soluția de racordare cu limitarea operațională a puterii aprobate pentru evacuare este o soluție alternativă la o soluție de racordare cu lucrări de întărire, descrise explicit în studiul de soluție. Limitarea operațională are loc doar în acea situație care înlocuiește lucrările de întărire.</p> <p>Se elimină posibilitatea de realizare a limitării manual, alineatul reformulându-se astfel:</p> |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>operațională, de puterea produsă pentru centralele electrice care nu au limitări operaționale, de consumul de energie electrică din zona respectivă, de rețeaua electrică etc.</p> <p>Limitările operaționale trebuie determinate operațional în activitățile de planificare și programare a funcționării SEN și nu la studiul de soluție.</p> <p>Limitările operaționale trebuie să aibă, în principal, caracter preventiv. Acestea trebuie stabilite cu două zile înainte de ziua de livrare a energiei electrice cu date de la gestionarii centralelor electrice și operatorii de rețea. Sunt necesare resurse umane pentru o astfel de activitate și program IT pentru identificarea limitelor orare ale centralelor electrice care au limitări operaționale în ATR.</p> | <p>(1²) Limitarea operațională de la alin. (1¹) se poate realiza prin echipamente de automatizare montate în instalațiile operatorului de rețea sau, după caz, în cele ale utilizatorului, are loc numai în situațiile rezultate din studiul de soluție și se consemnează în avizul tehnic de racordare și în certificatul de racordare.</p> |
| | | <p>E-Distribuție Banat</p> <p>E-Distribuție Dobrogea</p> <p>E-Distribuție Muntenia</p> | <p>(1²) Limitarea operațională de la alin. (1¹) se poate realiza manual sau prin echipamente de automatizare montate în instalațiile operatorului de rețea sau, după caz, în cele ale utilizatorului, are loc numai în situațiile rezultate din studiul de soluție și se consemnează în avizul tehnic de racordare și în certificatul de racordare.</p> <p>Limitarea manuala va putea fi prevazuta pentru toate centralele racordate la rețeaua de înalta sau medie tensiune care au dispecer local sau sunt afiliate la un dispecer local, acesta realizand comanda operativa a echipamentelor din instalatia producatorului. Afilierea la un dispecer se va face prin grija producatorului, in vederea respectarii atat a conditiilor din avizul tehnic de racordare, cat a conditiilor din certificatul de racordare.</p> <p>Limitarea va fi facuta de entitatea operativa care are in autoritate de decizie instalatia de productie respectiva.</p> <p>Proiectantul va estima in cadrul studiului de solutie costurile echipamentelor de automatizare cu includerea echipamentelor necesar a fi montate in amonte de punctul de racordare, ca lucrari de intarire.</p> <p>Motivație: Nu avem autoritatea de decizie pentru centralele dispecerizabile (care, in prezent au $P \geq 5$ MW). Centrele operative de distributie nu au dotarile si personalul pregatit pentru dispecerizare de productie, intrucat centralele dispecerizabile racordate in instalatiile OD sunt deja integrate in sistemele de comanda/control ale OTS. Centralele nedispecerizabile sunt doar monitorizate la</p> | <p>Nu se acceptă.</p> <p>Se elimină posibilitatea de realizare a limitării manual.</p> <p>Propunerea excede scopului <i>Regulamentului</i>; face obiectul regulamentului pentru conducerea prin dispecer a SEN</p> <p>Alineatul se reformulează astfel:</p> <p>(1²) Limitarea operațională de la alin. (1¹) se poate realiza prin echipamente de automatizare montate în instalațiile operatorului de rețea sau, după caz, în cele ale utilizatorului, are loc numai în situațiile rezultate din studiul de soluție și se consemnează în avizul tehnic de racordare și în certificatul de racordare.</p> |

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>instalatia de interfata: P, Q, U si pozitia DG (dispozitivul general al centralei).</p> <p>Este necesara adaptarea/alinierea metodologiei de racordare a centralelor racordate la MT cu o putere mai mica de 5 MW in vederea prevederii obligatiei acestora pentru afilierea la un centru de dispecer de productie.</p> | |
| | | Distributie Energie Oltenia | <p>(1^2) Limitarea operațională de la alin. (1^1) se poate realiza manual sau prin echipamente de automatizare montate în instalațiile operatorului de rețea sau, după caz, în cele ale utilizatorului, are loc numai în situațiile rezultate din studiul de soluție și se consemnează în avizul tehnic de racordare și în certificatul de racordare.</p> <p>Motivație: In vederea punerii in aplicare a limitarilor operationale trebuie dezvoltata si implementata o automatizare implementata in RED care sa analizeze congestiile aparute si sa limiteze automat centralele racordate in RED in conformitate cu solutiile stabilite in SS.</p> | Se acceptă. |
| | Art. 17, alin. (1^3) | Transelectrica | <p>(1^3) Operatorul de rețea nu are dreptul de a refuza avizarea, în cadrul studiului de soluție, a soluției de racordare prevăzute la alin. (1^1), cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.</p> | <p>(1^3) Operatorul de rețea nu are dreptul de a refuza avizarea, în cadrul studiului de soluție, a soluției de racordare prevăzute la alin. (1^1), cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (5¹) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Se acceptă cu reformulare: (1^3) Operatorul de rețea nu are dreptul de a refuza avizarea, în cadrul studiului de soluție, a soluției de racordare prevăzute la alin. (1^1), cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (5²) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.</p> |
| | Art. 17, alin. (1^4) | Transelectrica | <p>(1^4) În cazul în care utilizatorul optează pentru o soluție de tipul celei prevăzute la alin. (1^1), avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de rețea pentru aceea soluție, cu lucrările de întărire necesare din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a), prevăzute în studiul de soluție.</p> | <p>(1^4) În cazul în care utilizatorul optează pentru o soluție de tipul celei prevăzute la alin. (1^1), avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de rețea pentru aceea soluție, cu lucrările de întărire necesare din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a), și cu lucrările de întărire necesare din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) aflate în Planul de Dezvoltare al OR sau la finanțarea cărora utilizatorul este de acord să participe, prevăzute în studiul de soluție.</p> <p>Motivație: Este posibil ca limitările operaționale să fie impuse pentru a înlocui doar o parte din întăririle generale necesare.</p> <p>Se acceptă parțial astfel: (1^4) În cazul în care utilizatorul optează pentru o soluție de tipul celei prevăzute la alin. (1^1), avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de rețea pentru aceea soluție, cu lucrările de întărire necesare din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) și cu lucrările de întărire din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) la finanțarea cărora utilizatorul este de acord să participe, prevăzute în studiul de soluție.</p> <p>Utilizatorul nu poate fi obligat să participe la lucrările de întărire generale incluse sau nu în planul de dezvoltare al operatorului de rețea, atâta timp cât a ales să evacueze putere limitat în anumite situații, ca o alternativă la lucrările de întărire.</p> |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Art. 17, alin. (1 ⁵) | Renergy Power Plants Group | (1 ⁵) Limitarea operațională prevăzută la alin. (1 ¹) se anulează în cazul în care, ca urmare a dezvoltării ulterioare a rețelei electrice, operatorul de rețea constată că au fost eliminate circumstanțele care au impus limitarea. În această situație operatorul actualizează certificatul de racordare. | (1 ⁵) Limitarea operațională prevăzută la alin. (1 ¹) se anulează în cazul în care, ca urmare a dezvoltării ulterioare a rețelei electrice, operatorul de rețea constată că au fost eliminate circumstanțele care au impus limitarea sau utilizatorul în cauză la PIF solicită efectuarea lucrărilor de armare necesare conform art. 42 (I) b în conformitate cu un studiu de sistem actualizat la data PIF . În această situație operatorul actualizează certificatul de racordare sau ATR. | <p>Se acceptă parțial, cu reformulare și renumerotare:</p> <p>(1⁶) Limitarea operațională prevăzută la alin. (1¹) se anulează în cazul în care, ca urmare a dezvoltării ulterioare a rețelei electrice, au fost eliminate circumstanțele care au impus limitarea. În această situație operatorul actualizează avizul tehnic de racordare sau certificatul de racordare, după caz, din proprie inițiativă și fără costuri pentru utilizator.</p> <p>Soluția cu limitare operațională este o soluție alternativă celei cu lucrări de întărire generale (categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. b)). În cazul în care utilizatorul este de acord cu o astfel de soluție, avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de rețea pentru acea soluție, cu lucrările de întărire necesare specifice prevăzute în studiul de soluție (categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. a)) și cu lucrări de întărire generale la finanțarea cărora utilizatorul este de acord să participe, conform celor prevăzute la art. 17 alin. (1⁴) așa cum au fost precizate la pct anterior al sintezei.</p> |
| | | Enel Green Power | | (1 ⁵) Limitarea operațională prevăzută la alin. (1 ¹) se anulează în cazul în care, ca urmare a dezvoltării ulterioare a rețelei electrice, operatorul de rețea constată că au fost eliminate circumstanțele care au impus limitarea. În această situație operatorul actualizează certificatul de racordare, din proprie inițiativă și fără costuri pentru utilizator. | <p>Se acceptă cu completare și renumerotare conform celor de mai sus astfel:</p> <p>(1⁶) Limitarea operațională prevăzută la alin. (1¹) se anulează în cazul în care, ca urmare a dezvoltării ulterioare a rețelei electrice, au fost eliminate circumstanțele care au impus limitarea. În această situație operatorul actualizează avizul tehnic de racordare sau certificatul de racordare, după caz, din proprie inițiativă și fără costuri pentru utilizator.</p> |
| | Art. 17, alin. (1 ⁶) | Transelectrica | (1 ⁶) Limitările operaționale prevăzute la alin. (1 ¹) nu se consideră măsuri de gestionare a congestiilor de rețea. | Motivație: Este necesar a se verifica dacă această prevedere este în acord cu celelalte reglementări privitoare la managementul congestiilor | Nu este nicio propunere |
| | Art. 27, alin. (6) | Transelectrica | (6) Operatorul de transport și de sistem poate să limiteze capacitatea de racordare garantată sau să ofere condiții de racordare supuse unor limitări operaționale pentru a asigura eficiența economică în ceea ce | (6) Operatorul de transport și de sistem poate să limiteze capacitatea de racordare garantată sau să ofere condiții de racordare supuse unor limitări operaționale pentru a asigura eficiența economică în ceea ce privește noi instalații de | <p>Nu se acceptă.</p> <p>Propunerea ar conduce la eliminarea aplicării acestor soluții în cazul racordării la nivelul de tensiune de 110 kV și la medie tensiune, situații în care operatorul de transport colaborează cu</p> |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>privește noi instalații de producere sau noi instalații de stocare a energiei, inclusiv în situațiile prevăzute la art. 21 alin. (1).</p> <p>producere sau noi instalații de stocare a energiei, inclusiv în situațiile prevăzute la art. 21 alin. (1).</p> <p>Motivație: Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare face referire la Operatorul de Transport și de Sistem în cadrul art 36.</p> <p><i>Este necesară clarificarea cazurilor în care se pot aplica metode bazate pe piață, de alocare a capacității existente a rețelelor.</i></p> <p><i>O posibilitate ar fi ca Operatorii de Distribuție să aplice astfel de metode pentru racordarea la RED, iar OTS să aplice reduceri operaționale pentru racordarea la RET.</i></p> | operatorii de distribuție la stabilirea soluției de racordare. |
| Art. 28, alin. (1) | Transelectrica | <p>m¹) cerințe privind racordarea în condiții de limitare a puterii evacuate, și anume:</p> <p>(i) descrierea tuturor situațiilor prevăzute în studiul de soluție, care conduc la limitarea puterii evacuate, situații care sunt prezentate într-o anexă la avizul tehnic de racordare;</p> <p>(ii) condițiile de limitare operațională a puterii evacuate (manuală/automată, locul de amplasare a echipamentului, protecții și automatizări, scheme).</p> | <p>m¹) cerințe privind racordarea în condiții de limitare a puterii evacuate, și anume:</p> <p>(i) descrierea tuturor situațiilor prevăzute în studiul de soluție, care conduc la limitarea puterii evacuate, situații care sunt prezentate într-o anexă la avizul tehnic de racordare;</p> <p>(ii) condițiile de limitare operațională a puterii evacuate (manuală/preventiv/corectiv, automat, locul de amplasare a echipamentului, protecții și automatizări, scheme).</p> <p>Motivație: A se vedea propunerea de la art. 17</p> | <p>Se acceptă parțial astfel:</p> <p>m¹) cerințe privind racordarea în condiții de limitare a puterii evacuate, și anume:</p> <p>(i) descrierea tuturor situațiilor prevăzute în studiul de soluție, care conduc la limitarea puterii evacuate, situații care sunt prezentate într-o anexă la avizul tehnic de racordare;</p> <p>(ii) condițiile de limitare operațională a puterii evacuate (manuală/automată, locul de amplasare a echipamentului, protecții și automatizări, scheme).</p> <p>Prevederile se regăsesc în conținutul-cadru al avizului tehnic de racordare</p> <p>Limitarea operațională nu este o acțiune preventivă, se aplică atunci când apare un regim de funcționare cu N-1 elemente în funcțiune, aceasta fiind o situație accidentală, nu programată, rezultată din studiul de soluție elaborat în vederea stabilirii soluției de racordare a unui loc de producere.</p> |
| | E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia | <p>m¹) cerințe privind racordarea în condiții de limitare a puterii evacuate (inclusiv prevederi legate de penalități generate de impactul limitărilor de putere, penalități care nu vor cădea în sarcina OD), și anume:</p> <p>(i) descrierea tuturor situațiilor prevăzute în studiul de soluție, care conduc la limitarea puterii evacuate, situații care sunt prezentate într-o anexă la avizul tehnic de racordare;</p> | <p>m¹) cerințe privind racordarea în condiții de limitare a puterii evacuate (inclusiv prevederi legate de penalități generate de impactul limitărilor de putere, penalități care nu vor cădea în sarcina OD), și anume:</p> <p>(i) descrierea tuturor situațiilor prevăzute în studiul de soluție, care conduc la limitarea puterii evacuate, situații care sunt prezentate într-o anexă la avizul tehnic de racordare;</p> | <p>Nu se acceptă includerea în acest paragraf</p> <p>Se propune introducerea unui alineat nou la art. 17 după alin. (1⁴), cu renumerotarea următoarelor alineate, cu următorul conținut:</p> <p>(1⁵) Dacă utilizatorul optează pentru o soluție de racordare de tipul cele prevăzute la alin. (1¹), acesta nu este îndreptățit să solicite și să</p> |

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>(ii) condițiile de limitare operațională a puterii evacuate (manuală/automată, locul de amplasare a echipamentului, protecții și automatizări, scheme).</p> <p>Motivație: OD/OTS nu va avea ca obligatii plata despagubirilor generate de impactul limitarilor de putere, cum ar fi plata dezechilibrelor pe piata de echilibrare.</p> | <p><i>primească de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării.</i></p> <p>În formatul cadru al avizului tehnic de racordare și al certificatului de racordare se includ prevederi similare</p> |
| | Art. 31 (4) | Da Vinci New Project | | <p><i>Va solicitam sa modificati prevederile art. 31 alin. (4) in sensul in care sa impuneti distribuitorilor de energie electrica schimbarea termenului de depunere a garantiei aferenta intaririlor de rețea stabilite prin ATR astfel incat aceasta sa fie depusa in termen de maxim 30 zile de la data declararii inceperii lucrarilor de construire la parcul fotovoltaic pentru care se solicita intarirea.</i></p> <p><i>In acest fel dezvoltatorii parcurilor fotovoltaice vor avea date mult mai exacte cu privire la termenele de realizare si punere in functiune a parcurilor fotovoltaice in care sunt implicati.</i></p> <p><i>Mentionam ca situatia actuala genereaza efecte negative semnificative de cash-flow care pot destabiliza si compromite dezvoltarea parcurilor fotovoltaice.</i></p> <p><i>De asemenea propunem stabilirea unui procent fix de 5 % al garantiei si nu variabil intre 5-20 %, atat pentru o abordare unitara pe teritoriul Roamniei si aplicarea si respectarea unor principii loiale si echidistante de concurenta pentru toti dezvoltatorii cat si pentru reducerea efectelor financiare negative asupra acestora intr-o faza mult premergatoare punerii in functiune a parcurilor fotovoltaice.</i></p> | <p>Nu se acceptă.</p> <p>Prin avizul tehnic de racordare este garantată capacitatea din rețeaua electrică pentru preluarea puterii evacuate de centrala electrică. Constituirea garanției în termenul menționat reprezintă un angajament al utilizatorului privind posibilitatea de realizare a respectivelor capacități de producere, pentru care a fost garantată capacitate din rețea pentru puterea aprobată ce urmează a fi evacuată. În cazul în care contractul de racordare nu se încheie în termen de 12 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare, garanția constituită se returnează utilizatorului conform art. 31 alin. (7) lit.a).</p> <p>De asemenea, procentul din valoarea tarifului de racordare care constituie garanția financiară are în vedere lucrările de întărire necesare, prevăzute în avizul tehnic de racordare. Potrivit prevederilor art. 66 alin. (2) operatorii de rețea au obligația de a elabora proceduri privind organizarea activității de racordare, proceduri care includ prevederi legate de constituirea garanțiilor financiare și care trebuie să detalieze explicit și în mod transparent criteriile de calcul al garanțiilor respective.</p> |
| | Art. 31, alin. (6) | Renergy Power Plants Group | <p>La articolul 31, alineatul (6) se abrogă.</p> <p>(6)Suplimentar situațiilor prevăzute la alin. (5), în cazul unui loc de producere, operatorul de rețea execută garanția financiară constituită de utilizator dacă utilizatorul nu solicită în scris operatorului de rețea încheierea contractului de racordare, eu anexarea documentației complete prevăzute la art. 36, în termenul de valabilitate al avizului tehnic de racordare.</p> | <p>Daca se abrogă alineatul (6) nu mai ramane obligatie din alineatul (5)</p> <p>Operatorul de rețea execută garanția financiară constituită de utilizator, în conformitate cu prevederile contractului de racordare, în situațiile în care respectivul utilizator nu își îndeplinește oricare din următoarele obligații asumate prin contractul de racordare.</p> <p>Însă contractul de racordare nu a fost încă semnat (termenul de semnare este de 12 luni de la emiterea ATR) și de aceea nu este posibilă eliberarea garanției care să acopere</p> | <p>Nu se acceptă.</p> <p>Executarea garanției în condițiile prevăzute la alin. (5) ar putea avea loc pe perioada derulării contractului de racordare. Prevederile alin. (5) al art. 31 rămân în vigoare și după abrogarea alin. (6). În cazul în care utilizatorul nu încheie contractul de racordare în termenul de valabilitate al avizului tehnic de racordare, garanția i se restituie utilizatorului conform alin. (7) lit. a).</p> |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>neîndeplinirea clauzelor contractuale în trei luni de la emitere ATR.</p> <p><i>Motivație: OD/OTS nu va avea ca obligatii plata despagubirilor generate de impactul limitarilor de putere, cum ar fi plata dezechilibrelor pe piata de echilibrare.</i></p> | |
| | Art. 35, alin. (3) | Enel Green Power | | <p>(3) Tariful de racordare, respectiv orice diferențe pozitive între sumele achitate în contul tarifului de racordare de către utilizator și lucrările efectiv realizate potrivit contractului de racordare, se restituie utilizatorilor de către operatorul de rețea în termen de 30 de zile de la încetarea contractului de racordare respectiv, de la finalizarea lucrărilor efectuate pe tarif de racordare, după caz.</p> <p><i>Motivație: Pentru transparență, se impune clarificarea situațiilor in care tariful de racordare respectiv orice diferențe pozitive urmare a finalizării lucrărilor efectuate pe tarif de racordare, se restituie utilizatorului.</i></p> | <p>Nu se acceptă.</p> <p>Există prevederi la pct. 12 în contractul-cadru de racordare prin care se stabilește faptul că valoarea actualizată/modificată a lucrărilor din contract se reglementează între părți prin acte adiționale la contractul de racordare, în care se stabilesc termenele și modalitățile de plată a diferențelor de către utilizator sau de restituire a acestora de către operator.</p> |
| | Art. 36, alin. (1), lit. d) | Midmar Callatis și Consenswind | | <p>Art. 36 (1) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează la cererile prevăzute la art. 34 alin. (1) și (2) sau la notificarea prevăzută la art. 34 alin. (3), după caz, următoarele documente:</p> <p>(....)</p> <p>d) copia contractului de proiectare și/sau de execuție încheiat de către utilizator, conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), cu proiectantul/constructorul atestat, desemnat de către acesta;</p> <p><u>propunem reformularea prevederii din regulament astfel:</u></p> <p>”e) copia contractului de proiectare incheiat de catre utilizator, conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), cu proiectantul atestat, ales de catre utilizator. Utilizatorul are obligatia de a prezenta operatorului copia contractului de executie, cu un executent atestat, ales de catre utilizator, nu mai tarziu de 12 luni de la data incheierii contractului de racordare”</p> <p><i>Motivație: In practica, nu este posibil sa se incheie contractul de executie decat dupa realizarea proiectarii care curinde:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Etapă de elaborare a proiectului tehnic (PT)<ul style="list-style-type: none">○ Conform cerintelor PT se avizeaza din punct de vedere al cerintelor tehnice de catre Transelectrica.• Etapă de elaborare a proiectului de executie (PE) | <p>Se acceptă, cu reformulare:</p> <p>Art. 36, alin. (1), lit. c) și d) se modifică astfel:</p> <p>”(1) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează la cererile prevăzute la art. 34 alin. (1) și (2) sau la notificarea prevăzută la art. 34 alin. (3), după caz, următoarele documente: (...)</p> <p>c) devizul general întocmit de proiectantul și/sau constructorul ales de utilizator;</p> <p>d) copia contractului de proiectare și/sau de execuție sau copia contractului de proiectare și execuție, încheiat de către utilizator, conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), cu proiectantul/constructorul operatorul economic atestat, desemnat de către acesta. În cazul în care contractul de execuție nu a fost încheiat odată cu cel de proiectare, utilizatorul transmite operatorului de rețea copia contractului de execuție a instalației de racordare cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuție a instalației de racordare. (...)”</p> |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | <p>○ Conform cerintelor PE se avizeaza din punct de vedere tehnic de catre Transelectrica.</p> <p>Etapa de elaborare specificatiilor , care contin specificatii de executie si livrare care stau la baza executiei.</p> <p>PE BAZA ACESTOR SPECIFICATII SE PROCEDEAZA LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE.</p> <p>Prin urmare NU ESTE POSIBILA PREZENTAREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE RACORDARE, pentru ca ar insemna sa fie un contract fara o specificatie de executie definite exact, cu multe conditii suspensive, ceea ce nu este acceptat de catre executant, care trebuie sa isi asume responsabilitati de materiale.</p> | |
| | | <p>CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP S.C.P.</p> | <p>In speta, facem referire la art. 36 din Regulamentul de racordare, care prevede la litera (d):</p> <p>Art. 36 (1) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează la cererile prevăzute la art. 34 alin. (1) și (2) sau la notificarea prevăzută la art. 34 alin. (3), după caz, următoarele documente:</p> <p>a) copia actului de identitate/certificatului constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia, după caz;</p> <p>b) documente care dovedesc constituirea garanției financiare în favoarea operatorului de rețea, cu forma și valoarea precizate în avizul tehnic de racordare, în cazul unui loc de producere;</p> <p>c) devizul general întocmit de proiectantul și/sau constructorul ales de utilizator;</p> <p>d) copia contractului de proiectare și/sau de execuție încheiat de către utilizator, conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), cu proiectantul/constructorul atestat, desemnat de către acesta;</p> <p>e) împuternicirea acordată de utilizator operatorului economic atestat, desemnat conform prevederilor art. 34 alin. (4) pentru semnarea contractului de racordare cu operatorul de rețea în numele și pe seama utilizatorului și reprezentarea utilizatorului în relația contractuală cu operatorul de rețea pe toată perioada derulării contractului de racordare.</p> <p>In practica, ne punem intrebarea daca pentru incheierea contractului de racordare, este necesar de minimis contractul de proiectare, iar nu ambele contracte, si de proiectare si de executie, avand in vedere optiunea exprimata de</p> | |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | reglementator prin sintagma „sau”. Ca si ordine, avand in vedere ca proiectul de proiectare este initial avizat de catre Transelectrica, in cele mai multe cazuri abia dupa obtinerea acestei aprobari se incepe negocierea si se incheie un contract de executie lucrari, care sa reflecte varianta finala aprobata a proiectului in cauza. Intelegerea noastra este ca pentru incheierea contractului de racordare este suficient prezentarea contractului de proiectare, insa va solicitam respectuos pe aceasta cale opinia in ceea ce priveste aceasta interpretare. | |
| | Art. 36, alin. (5 ¹) | Distribuție Energie Oltenia | (5 ¹) Prin excepție de la alin. (5), în situația încheierii contractului pentru proiectarea/execuția instalației de racordare conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), utilizatorul are obligația să facă dovada obținerii autorizației de construire a obiectivului de la locul de producere sau de la locul de consum și de producere în cel mult 12 luni de la data semnării contractului de racordare și 18 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare. | Propunem eliminarea al. 5¹ <i>Motivație: Propunem aplicarea acelorasi principii cu privire la prezentarea autorizatiei de contruire a obiectivului indiferent de modalitatea de promovare a lucrarilor de racordare.Prin exceptia propusa se pot executa lucrari de racordare fara autorizatie de contruire obiectiv (daca se executa in perioada de 18 luni de la emiterea ATR-ului sau 12 luni de la incheierea contractului de racodare)fiind astfel obligati sa racordaram obiectivul incalcand art. 26.al.1 lit c din Legea 50/1991 -privind autorizarea lucrarilor de constructie cu modificarile ulterioare.</i> | Nu se acceptă. Se referă situația în care utilizatorul încheie contractul de execuție cu un operator atestat desemnat de utilizator. Încheierea contractului de execuție a instalației de racordare nu mai poate fi condiționată de prezentarea autorizației de construire, ca în cazul în care operatorul de rețea încheie acest contract cu un operator atestat stabilit prin proceduri de achiziție publică sau ales de utilizator (încredințare directă). Rămân valabile însă termenele de prezentare a autorizației de construire de 12 luni de la data semnării contractului de racordare și 18 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare. Aceste termene sunt aplicabile locurilor de producere/de consum și de producere pentru a evita blocarea pe teremene nespecificate, de regulă foarte lungi, a capacităților de rețea pentru preluarea puterii evacuate |
| | Art. 36, alin. (6) | Renergy Power Plants Group | (6) În cazul în care autorizația de construire a obiectivului nu este transmisă operatorului de rețea conform prevederilor alin. (5) și (5 ¹), avizul tehnic de racordare își încetează valabilitatea și contractul de racordare încetează de drept. | (6) În cazul în care autorizația de construire a obiectivului nu este transmisă operatorului de rețea conform prevederilor alin. (5) și (5 ¹), avizul tehnic de racordare își încetează valabilitatea și contractul de racordare încetează de drept. Si garantia financiara se constituia de utilizator inceteaza/se restituie. | Nu se acceptă Se va completa contractul de racordare cu clauză de restituire/încetare a garanției în cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (5), respectiv (5 ¹) |
| | Art. 40, alin. (2), lit. e) | E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia | e) obține acordul/autorizația pentru executarea instalației de racordare care este în proprietatea utilizatorului; acordul/autorizația poate fi obținută și de operator atestat desemnat de utilizator, după caz. | e) obține acordul/autorizația pentru executarea instalației de racordare care este în proprietatea utilizatorului ; acordul/autorizația poate fi obținută și de operator atestat desemnat de utilizator, după caz. <i>Motivație: Instalatia de racordare nu ramane in proprietatea utilizatorului, ci in în patrimoniul operatorului de distribuție</i> | Se acceptă |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | | | de la momentul punerii în funcțiune. (art.46, alin. 2 ² din Regulamentul de Racordare) | |
| | Art. 40, alin. (3), lit. e) | E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia | e) obține acordul/autorizația pentru executarea instalației de racordare care intră în patrimoniul operatorului; | <p>Propunem eliminarea articolului</p> <p>Motivație: Obținerea acordului/autorizației este în sarcina gestionarului contractului de execuție, respectiv utilizatorul/operatorului atestat desemnat. Prin urmare OD nu poate obține autorizația de construire deoarece nu gestionează contractul de execuție (ci utilizatorul).</p> | Se acceptă |
| | | Delgaz Grid | | <p>Eliminare litera e)</p> <p>e) obține acordul/autorizația pentru executarea instalației de racordare în nume propriu</p> <p>Motivație: Pentru situația în care contractul de execuție este încheiat între utilizator și un operator economic, obligațiile ca investitor (care obține acordul/autorizația pentru executarea instalației de racordare) trebuie să rămână la utilizator, el având calitatea de "finantator, investitor" până la momentul finalizării lucrării și predarea către Operatorul de distribuție. Acest detaliu este foarte important deoarece de aici decurg toate obligațiile de asigurare a dirigintei de santier, care conform dispozițiilor de mai jos trebuie asigurate de către investitor. Pentru această situație, investitorul este utilizatorul și dirigintele angajat de Operatorul de Distribuție nu are legitimitate. Reprezentanții OD trebuie să aibă doar rol de participare la recepție.</p> <p>Dispozițiile HG 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora prevăd următoarele: Art. 6. — În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel: a) investitor — persoană fizică sau juridică, precum și orice entitate publică care, în calitate de parte contractantă, finanțează contractul de lucrări/de execuție pentru realizarea de construcții noi, precum și/sau intervenții la construcții existente, urmărește îndeplinirea lui, efectuează recepția la terminarea lucrărilor și preia construcția de la executant;</p> <p>Conform Hg 343/2017 Investitorul este și președintele comisiei de recepție, el ca finantator trebuie să fie și titularul</p> | Se acceptă |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>AC (el fiind proprietarul locului de consum si titularul din certificatul de urbanism).</p> <p>Cf Art. 10 alin(3) Secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor este asigurat de un diriginte de șantier autorizat implicat în verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcției și a intervențiilor la construcția existentă, care întocmește, în numele investitorului, documentele de recepție la terminarea lucrărilor și constituie carte tehnică a construcției.</p> <p>Titularul de AC este si cel care numeste dirigintele de santier si raspunde in fata autoritatilor (ISC, emitent AC).</p> <p>OD nefiind parte in contractul de executie intre utilizator si OD nu isi poate asuma responsabilitatile de mai sus.</p> | |
| Art. 40, alin. (3), lit. e) | DEER | e) obține acordul/autorizația pentru executarea instalației de racordare care intră în patrimoniul operatorului; | <p>e) obține acordul/autorizația pentru executarea instalației de racordare care intră în patrimoniul operatorului, cu excepția obligației prevăzute la Art. 40, alin.2), lit. e).</p> <p>Motivație: Pentru claritate și coroborare cu propunerea din Proiect de la art. I, pct. 10 (lit. e) nou introdusă la Art.40, alin. 2 din Regulament), întrucât în pentru cazul în care contractul pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racodare se încheie de către utilizator cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, desemnat de către acesta, obligația obținerii autorizației este la cel care proiectează/execută lucrarea</p> | <p>Nu se acceptă</p> <p>Se elimină conform celor de mai sus. Obligația obținerii autorizației de construire pentru instalația de racordare rămâne a utilizatorului</p> |
| Art. 42, alin. (1), lit. a) | Reenergy Power Plants Group | | <p>11b. La articolul 42, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>lucrările de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării/consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum și/sau de producere în cauză; adică odată realizate lucrările de intarire în cauză, în porțiune a rețelei în cauză va trece doar puterea utilizatorului în cauză. În toate celelalte situații, lucrările de intarire vor fi considerate ca aparținând categoriei menționate la litera b de mai jos</p> | <p>Nu se acceptă.</p> <p>Completarea nu este necesară. În această categorie se încadrează doar lucrările necesare asigurării condițiilor tehnice exclusiv pentru racordarea la rețea a unui loc de consum și/sau de producere și ulterior utilizate pentru consumul aceluși utilizator/evacuarea puterii produse doar de acel utilizator. Art. 42, alin. (1), lit. a) – ”lucrările de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării/consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum și/sau de producere în cauză;”</p> |
| Art. 42, alin. (3) | Transelectrica | | <p>(3) Realizarea de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire prevăzute la alin. (1) lit. b) care nu se află în Planul de Dezvoltare, este determinată de asigurarea finanțării acestora de către utilizatori rezultatele calculelor pentru regimurile de funcționare pe care operatorul de rețea le face ca urmare a</p> | <p>Nu se acceptă.</p> <p>Nu este o contradicție. Cele două prevederi menționate se referă la momente diferite în procesul de racordare. Asigurarea finanțării</p> |

| | | | | |
|--|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>înregistrării cererilor de punere sub tensiune a instalațiilor locurilor de producere ce au determinat lucrările de întărire respective.</p> <p>Motivație: Formularea existentă în regulament este în contradicție cu: Articolul 43 (1) Dacă operatorul de rețea nu are posibilitatea realizării lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. a) până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare, operatorul de rețea are obligația să comunice acest lucru solicitantului în oferta de racordare pe care o face prin avizul tehnic de racordare, informându-l cu privire la motivele întârzierii și termenele posibile de realizare a lucrărilor respective. Avizul tehnic de racordare trebuie să conțină, în cadrul tabelului cu evoluția puterii aprobate, puterea maximă care poate fi aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire. (2) Informația prevăzută la alin. (1) trebuie să fie comunicată utilizatorului din prima etapă a procesului de racordare, conform prevederilor art. 10, atunci când acest lucru este posibil, precum și prin studiul de soluție în situația în care, conform reglementărilor, soluția de racordare se stabilește prin studiu de soluție.</p> | lucrărilor de întărire este tratată la art. 42 alin. (4) și (5) și la art. 43 alin. (3) – (5 ⁵). |
| | Art. 43, alin. (5 ⁴) | Transelectrica | <p>(5⁴) Valoarea pe care un utilizator trebuie să o restituie primului utilizator, respectiv utilizatorilor în situațiile prevăzute la alin. (5¹) și (5²) se stabilește de operatorul de rețea, proporțional cu puterea aprobată pentru evacuare pentru locul de producere/de consum și de producere care îi aparține, considerând valoarea integrală a lucrării de întărire alocată puterii totale care se poate aproba pentru evacuare pentru locuri de producere/consum și de producere datorită lucrării de întărire respective. sumei puterilor aprobate pentru evacuare ale instalațiilor de utilizare deja puse sub tensiune, inclusiv puterea aprobată pentru evacuare pentru locul de producere/de consum și de producere care aparține respectivului utilizator.</p> <p>Motivație: Propunerea de modificare duce la evitarea recalculării valorii pe care utilizatorii trebuie să o restituie primului utilizator de fiecare dată când numărul acestora se modifică.</p> | <p>Nu se acceptă. Principiul stabilit este de alocare a costului întregii lucrări proporțional cu puterea aprobată pentru evacuare a fiecărui utilizator, aflați în funcțiune la un moment dat. Astfel, în cazul în care un producător căruia i s-a emis aviz tehnic de racordare, având aceeași lucrare de întărire generală prevăzută în document, renunță la investiție sau nu mai are posibilitatea de a continua, primul utilizator care a achitat integral lucrarea nu va fi în situația de a nu mai recupera suma corespunzătoare din costul lucrării de întărire de la utilizatorul care a renunțat.</p> |

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 43, alin. (8) | E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia | (8) În situația prevăzută la alin. (7), contractul pentru execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) se încheie de către operatorul de rețea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii autorizației de construire pentru lucrările de întărire a rețelei electrice, cu respectarea obligațiilor părților, prevăzute în contractul de racordare. | (8) În situația prevăzută la alin. (7), contractul pentru execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) se încheie de către operatorul de rețea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii autorizației de construire pentru lucrările de întărire a rețelei electrice, cu respectarea obligațiilor părților, prevăzute în contractul de racordare. <i>Motivație: Termenul de 10 zile lucratoare este necesar pentru realizarea analizei ofertei tehnico-economice (remediere neconformitati + refacere oferta), redactarea si semnarea contractului.</i> | Nu se acceptă. Termenul menționat a fost stabilit anterior prezentei revizuirii a <i>Regulamentului</i> . Se evită prelungirea procesului de racordare |
| Art. 43, alin. (7) și (8) | Transelectrica | (7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), contractul pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) se poate încheia de către operatorul de rețea și cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, ales de către utilizator. În cazul contractului pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a), utilizatorul suportă integral, prin tarif de racordare, costul lucrărilor de întărire și solicită în scris, explicit, acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare. (8) În situația prevăzută la alin. (7), contractul pentru execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) se încheie de către operatorul de rețea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii autorizației de construire pentru lucrările de întărire a rețelei electrice, cu respectarea obligațiilor părților, prevăzute în contractul de racordare. | Propunem menținerea formulării existente în prezent în regulament <i>Motivație: Pentru întăriri generale, dacă la acoperirea costurilor participă și alți utilizatori sau operatorul de rețea, nu este corect ca acestora să li se impună prețuri/costuri care nu au fost stabilite prin proceduri concurențiale</i> | Nu se acceptă. Procedurile de achiziție publică sunt de lungă durată și pot întârzia semnificativ procesul de racordare |
| Art. 46, alin. (2) | Enel Green Power | | (2) Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) finanțate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora și sunt exploatate de către operatorii de rețea, în baza unei convenții inițiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii, conform convenției-cadru prevăzute în anexa nr. 7. Costurile de exploatare se recunosc prin tarifele de rețea aprobate de | Nu este nicio propunere Indiferent de modalitatea de finanțare efectuată de utilizator, fie prin achitarea la operatorul de rețea a tarifului de racordare, fie direct la un operator economic atestat a costurilor cu proiectare și execuția instalației de racordare, utilizatorul este |

| | | | | | |
|--|----------------------|------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) finanțate de către operatorii de rețea sunt în proprietatea acestora.</p> <p>Motivație: Formularea este deficitară, nefiind clar înțelesul sintagmei „finanțate de către utilizatori” respectiv „finanțate de către operatorul de rețea”. În practică, lucrările realizate pe tarif de racordare, achitat de utilizator (i) operatorului de rețea în situația prevăzută de art. 44 alin. (4) lit. a) sau (ii) direct proiectantului/ executantului în situația prevăzută de art. 44 alin. (4) lit. b) intră în categoria lucrărilor finanțate de utilizator sau de operatorul de rețea?</p> | <p>proprietarul instalației de racordare (investitia sa). Instalația de racordare este exploatată de operatorul de rețea în baza unei convenții de exploatare încheiată cu utilizatorul.</p> <p>Modificările din iulie 2020 respectiv din decembrie 2020 aduse Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, au dat operatorilor de rețea obligația de a suporta cheltuielile cu proiectarea și execuția instalației de racordare a utilizatorilor clienți finali noncasnic pentru instalații de racordare cu lungimi de până la 2500 metri și a utilizatorilor clienți casnici. Acesta este motivul pentru care în regulament a fost necesară o prevedere care să distingă situațiile respective.</p> |
| | Art. 46, alin. (2^1) | Enel Green Power | | <p>(2¹) Costurile pentru mentenanța instalațiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) care sunt în proprietatea utilizatorilor sunt suportate de către utilizatori. Lucrările pentru mentenanța instalațiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) vor fi efectuate de operatorul de rețea sau de utilizator, la cererea expresă a utilizatorului.</p> <p>Motivație: Din cuprinsul Regulamentul nu reiese cine efectuează lucrările de mentenanță, în special în cazul instalațiilor din patrimoniul utilizatorului aflate în exploatarea operatorului de rețea (situația reglementată de art. 4.2 și art. 4.3 din Anexa 5 la Regulament). În practică, considerăm utilă precizarea faptului ca aceste lucrări pot fi efectuate atât de operatorul de rețea, cu suportarea costurilor de către utilizator, cât și de utilizator, potrivit convenției dintre utilizator și operatorul de rețea.</p> | <p>Nu se acceptă.</p> <p>Completarea solicitată nu face obiectul Regulamentului.</p> <p>Mentenanța instalațiilor aparținând utilizatorului se realizează prin grija acestuia.</p> |
| | Art. 46, alin. (2^2) | Enel Green Power | | <p>(2²) Prin excepție de la prevederile alin. (2), instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) finanțate de către utilizatorii clienți noncasnici intră în patrimoniul operatorului de rețea distribuție de la momentul punerii în funcțiune.</p> <p>Motivație: Având în vedere proiectul de ordin pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 74/2014 pentru aprobarea Conținutului-cadru al avizelor tehnice de racordare, devine incert daca sintagma „utilizatorii clienți noncasnici” se referă doar la „utilizatorii clienți finali</p> | <p>Nu se acceptă</p> <p>Formularea este similară prevederilor Legii. Nu se pot adăuga prevederi ce exced celor din Lege și nici nu se poate stabili prin Regulament transferul de proprietate</p> <p>Un producător care solicită racordarea va avea în vedere dimensionarea instalației de racordare pentru puterea ce urmează să fie evacuată, chiar dacă este considerat client noncasnic pentru energia electrică ce ar putea să o cumpere pentru</p> |

| | | | | |
|--|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p><i>noncasnici” sau privește „clienții noncasnici” în sensul definiției din art. 3 pct. 21 din Legea nr. 123/2012 („21. client noncasnic - orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică ce nu este pentru propriul consum casnic; <u>această categorie include și producători de energie electrică</u>, clienții industriali, întreprinderile mici și mijlocii, operatori economici și clienții angro;”).</i></p> | <p>un consum ce nu este propriul consum casnic. Instalația de racordare a unui producător nu intră sub incidența prezentului alineat.</p> |
| | Art. 47 | Transelectrica | <p>La Articolul 47 după aliniatul (5) se introduce un nou aliniat (5¹)</p> <p>(5¹) În situația în care locul de consum și/sau de producere are prevăzute în ATR limitări operaționale de putere, operatorul de rețea are obligația de a reface calculele pentru regimurile de funcționare, cu luarea în considerare:</p> <p>a) a locurilor de consum și/sau de producere aflate sub tensiune în momentul respectiv;</p> <p>b) a locurilor de consum și/sau de producere aflate în etapa de punere sub tensiune, pentru care a fost depusă la operatorul de rețea cererea de punere sub tensiune, însoțită de documentația prevăzută la art. 48.</p> <p>c) a locurilor de consum și/sau de producere care au contract de racordare valabil și care nu au prevăzute în ATR limitări operaționale de putere</p> <p><i>Motivație: Este necesar a se stabili cum se reface calculele de regimuri de funcționare pentru locurile de consum și/sau de producere care au prevăzute reduceri operaționale de putere în ATR.</i></p> | <p>Nu se acceptă.</p> <p>Formulare neclară și insuficient argumentată. Regulile de refacere a calculelor pentru regimurile de funcționare sunt cele prevăzute la art. 47 alin. (5)</p> |
| | Art. 47, alin. (6) | Transelectrica | <p>(6) În cazul în care, ca urmare a refacerii calculelor pentru regimurile de funcționare conform alin. (5) respectiv (5¹), rezultă că locul de consum și/sau de producere nu poate fi pus sub tensiune deoarece nu sunt îndeplinite condițiile tehnice pentru consumul/evacuarea puterii aprobate fără limitări operaționale, operatorul de rețea comunică utilizatorului stadiul realizării lucrărilor de întărire necesare și termenul planificat pentru punerea sub tensiune, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii pentru punerea sub tensiune, însoțită de documentele prevăzute la art. 48.</p> <p>Operatorul de rețea pune sub tensiune pentru perioada de probe instalația de utilizare și Operatorul de Transport și de Sistem va aplica limitări operaționale de putere preventiv (în etapa de programare a funcționării SEN) în situațiile în care</p> | <p>Nu se acceptă</p> <p>Includerea alin. (5¹) nu este necesară potrivit celor de mai sus.</p> <p>Limitarea operațională nu este o acțiune preventivă, se aplică atunci când apare un regim de funcționare cu N-1 elemente în funcțiune, aceasta fiind o situație accidentală, nu programată, rezultată din studiul de soluție elaborat în vederea stabilirii soluției de racordare a unui loc de producere.</p> |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | este afectată siguranța în funcționare a SEN prin nerespectarea criteriului de siguranță (N-1), luând în considerare toate informațiile disponibile cu privire la prognoza producției de energie electrică, consumului, schimburilor pe granițele SEN, topologiei de rețea. | |
| | Art. 55, alin. (1), lit. (k ¹) | E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia | k ¹) cerințe privind racordarea în condiții de limitare a puterii evacuate, și anume: (i) descrierea tuturor situațiilor prevăzute în studiul de soluție, care conduc la limitarea puterii evacuate, situații care sunt prezentate într-o anexă la certificatul de racordare; (ii) condițiile de limitare operațională a puterii evacuate (manuală/automată, locul de amplasare a echipamentului, protecții și automatizări, scheme).” | k ¹) cerințe privind racordarea în condiții de limitare a puterii evacuate (inclusiv prevederi legate de penalitati generate de impactul limitarilor de putere, penalitati care nu vor cadea in sarcina OD), și anume: (i) descrierea tuturor situațiilor prevăzute în studiul de soluție, care conduc la limitarea puterii evacuate, situații care sunt prezentate într-o anexă la certificatul de racordare; (ii) condițiile de limitare operațională a puterii evacuate (manuală/automată, locul de amplasare a echipamentului, protecții și automatizări, scheme). <i>Motivație: OD/OTS nu va avea ca obligatii plata despagubirilor generate de impactul limitarilor de putere, cum ar fi plata dezechilibrelor pe piata de echilibrare.</i> | Nu se acceptă includerea în acest paragraf Se propune introducerea unui alineat nou la art. 17 după alin. (1 ⁴), cu renumerotarea următoarelor alineate, cu următorul conținut: <i>(1⁵) Dacă utilizatorul optează pentru o soluție de racordare de tipul cele prevăzute la alin. (1¹), acesta nu este îndreptățit să solicite și să primească de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării.</i> În formatul cadru al avizului tehnic de racordare și al certificatului de racordare se includ prevederi similare |
| | Art. II | Distribuție Energie Oltenia | Art. II. – Prevederile pct. 2 de la art. I referitoare la alin. (1 ¹) – (1 ⁶) se aplică, la cererea utilizatorilor, inclusiv solicitărilor de racordare pentru care au fost elaborate studii de soluție sau au fost emise avize tehnice de racordare care sunt în vigoare anterior intrării în vigoare a prezentului ordin. În această situație, studiile de soluție elaborate și avizele tehnice de racordare emise utilizatorilor care nu au încheiat contracte de racordare până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se actualizează corespunzător în termen de 90 de zile de la data transmiterii cererii de către utilizatori. Costul actualizării studiului de soluție se suportă de către utilizator. | Art. II Prevederile pct. 2 de la art. I referitoare la alin. (1 ¹) – (1 ⁶) se aplică, la cererea utilizatorilor, inclusiv solicitărilor de racordare pentru care au fost elaborate studii de soluție sau au fost emise avize tehnice de racordare care sunt în vigoare anterior intrării în vigoare a prezentului ordin. În această situație, studiile de soluție elaborate și avizele tehnice de racordare emise utilizatorilor care nu au încheiat contracte de racordare până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se actualizează corespunzător în termen de 180 de zile de la data transmiterii cererii de către utilizatori. Costul actualizării studiului de soluție se suportă de către utilizator. <i>Motivație: Este necesar un termen mai mare de reactualizare a studiilor de solutie pentru utilizatorii cu ATR-uri în vigoare fara contracte de racordare încheiate sau studii de solutie avizate fara solicitarea de emitere ATR-uri deoarece numarul acestora este foarte mare, avizarea va fi necesara inclusiv la Transelectrica in marea majoritate, numarul proiectantilor care efectueaza aceste reactualizari este limitat.</i> | Nu se acceptă Un termen mai lung pentru refacerea studiilor de soluție și pentru actualizarea avizelor tehnice de racordare ar putea conduce la depășirea termenelor de valabilitate a avizelor emise, conducând astfel la anularea lor și la obligarea utilizatorului la reluarea procesului de racordare |
| | Anexa nr. 1, pct. 35 | Enel Green Power | | 35.punct de racordare (la rețeaua electrică) - punct fizic din instalațiile existente ale operatorului de rețea rețeaua electrică la care se racordează un utilizator; | Nu se acceptă. Solicitare nemotivată. Nu este necesară completarea, rețeaua electrică aparține unui |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | operator de rețea. Conform definiției de la art. 3, pct.99 din Lege, rețeaua electrică este ”ansamblul de linii, inclusiv elementele de susținere și de protecție ale acestora, stațiile electrice și alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator; rețeaua electrică poate fi rețea de transport sau rețea de distribuție ” |
| | Anexa nr. 5, art. 4.2 - 4.4 | Enel Green Power | | <p>4.4.După încheierea contractului prevăzut la punctul 4.3, operatorul de transport și de sistem emite aviz tehnic de racordare pentru noul loc de producere sau de consum, la rețeaua pe care o deține, cu stabilirea compensației bănești din partea următorilor utilizatori racordați în termenele prevăzute în metodologia de stabilire a compensațiilor bănești între utilizatorii racordați în etape diferite, prin instalație comună, la rețele electrice de interes public, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.</p> <p>Motivație: Instalațiile avute în vedere de art. 4.2 și art. 4.3 sunt cele din categoria instalațiilor de utilizare. Având în vedere că nu se prevede schimbarea categoriei acestora în instalații de racordare pentru utilizatorul inițial, se impune clarificarea posibilității primului utilizator, proprietar al instalației de utilizare în cauză, de a primi compensații bănești din partea următorilor utilizatori racordați prin instalația de utilizare.</p> | <p>Nu se acceptă.</p> <p>Regula privind compensațiile bănești este prevăzută la art 22 alin. (7) din Regulament și este direct aplicabilă în acest caz</p> |

Claudiu-Sorin Dumbrăveanu
Director general DGPE

Roxana Gheorghe
Director DRPE

Alexandru Molnar
Șef SRPEE

Gabriela Munteanu
Expert

Camelia Galaczi
Expert