




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI



Notă de prezentare *Certificate de racordare – conținut cadru*

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) din *Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2013*, denumit în continuare *Regulament*, certificarea îndeplinirii condițiilor de racordare la rețea prevăzute într-un aviz tehnic de racordare valabil, se realizează prin emiterea certificatului de racordare de către operatorul de rețea.

Regulamentul conține următoarele prevederi referitoare la condițiile de emitere a certificatelor de racordare:

- certificatul de racordare se emite de către operatorul de rețea
 - după:
 - recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare,
 - depunerea dosarului instalației de utilizare,
 - în cazul producătorilor, recepția punerii în funcțiune a capacităților de producere și emiterea certificatului de conformitate, conform normelor tehnice în vigoare;
 - înainte de punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare (art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (1));
- certificatul de racordare este anexa tehnică a contractului pentru transportul/distribuția/furnizarea energiei electrice (art. 58);
- certificatul de racordare se emite gratuit de către operatorul de rețea (art. 57 alin. (1));
- certificatul de racordare se emite fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului (art. 53 alin. (1));
- certificatul de racordare se emite pentru un loc de producere sau de consum și nu prevede numele titularului acestuia (art. 55 alin. (2));
- în situația unui loc de consum și/sau de producere care se dezvoltă în etape, operatorul de rețea emite succesiv certificate de racordare, corespunzătoare etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil pentru locul de consum și/sau de producere respectiv, cu anularea certificatului de racordare emis pentru etapa de dezvoltare anterioară (art. 50 alin. (2));
- pentru locurile de consum temporare nu se emit certificate de racordare; contractul de furnizare/distribuție/transport încheiat pentru un loc de consum temporar, pe perioadă determinată, are ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare (art. 51 alin. (5));
- valabilitatea avizului tehnic de racordare încetează la emiterea certificatului de racordare pentru puterea finală aprobată prin avizul tehnic de racordare (art. 32).

Prevederile *Regulamentului* referitoare la condițiile de actualizare a certificatelor de racordare:

- nu este necesară actualizarea certificatului de racordare la schimbarea denumirii utilizatorului sau la schimbarea titularului locului de producere sau de consum (art. 6 alin. (3));

- actualizarea certificatului de racordare și emiterea unui duplicat se fac contra cost, pe baza tarifelor aprobate de ANRE (art. 57 alin. (2));
- în situația solicitării actualizării certificatului de racordare, operatorul de rețea întreprinde una dintre următoarele acțiuni:
 - a) actualizează certificatul de racordare, în cazul în care modificările de la locul de producere sau de consum, care au generat solicitarea, permit continuarea utilizării rețelei electrice în aceleași condiții de racordare, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiții suplimentare;
 - b) emite un aviz tehnic de racordare, în cazul în care cererea utilizatorului implică necesitatea îndeplinirii unor condiții tehnico-economice suplimentare pentru racordarea la rețea; certificatul de racordare se actualizează după îndeplinirea condițiilor din avizul tehnic de racordare (art. 60).

Pentru o abordare unitară de către operatorii de rețea a activității de emitere a certificatelor de racordare, propunem aprobarea unui conținut-cadru pentru certificatele de racordare, elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 din *Regulament*.