

la Referat de aprobare a proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53 /2017 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfășoară activități de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu

FIȘA DE OBSERVAȚII

| Inițiator modificare | Articol propus pentru modificare | Text inițial | Text propus ANRE | Observații primite | Explicații. Comentarii. Rezoluție |
|---|---|--|-------------------------|--|--|
| George Manastireanu SC CAGERO INSTAL SRL | Art. 17 alin.(1) | Autorizația se poate prelungi o singură dată, pe o perioadă de 5 ani. | Articolul 17 se elimină | O simplificare ar fi si o reducere a setului de documente solicitate in cazul unei reautorizari. Termenul de prelungire ar trebui inlocuit cu reautorizare si nu eliminat. Pana la urma, daca detinem autorizatie de 15 ani, acum facem doar reautorizari iar echipamentele din portofoliu pentru care am fost autorizati acu 5 ani nu si-au modificat specificatiile tehnice. Ar trebui ca la expirarea valabilitatii unei autorizatii, prelungirea sa se faca mult mai simplu cu | Se preia observația referitoare la durata de valabilitate a autorizației, de 5 ani. Cu privire la prelungirea autorizației observația nu se preia motivat de următoarele aspecte:ca urmare a analizelor efectuate de Comisia de autorizare in perioada 2017-2020 s-a constatat că multe dintre persoanele juridice care desfășurau această activitate încă din anul 2004 nu au putut prezenta toate documentele tehnice prevăzute de Regulament și au fost transmise numeroase solicitări de completare a documentațiilor în cazul cererilor de acordare a unor autorizații noi, in conformitate cu prevederile Ord.ANRE. nr.53/2017. Pe de altă anumiți producători nu mai produc unele tipuri de repartitoare. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>un minim de documente. Sa fie solicitate doar documente de natura fiscala, organigrama, etc. si un tarif pentru reautorizare. In situatia in care solicitantul doreste sa adauge alte tipuri de echipamente in autorizatie atunci ar fi justificat sa prezinte documente suplimentare.</p> <p>Personal imi doresc o perioada de valabilitate a autorizatiilor de cel putin 5 ani ca si pana acum.</p> | <p>De asemenea, potrivit proiectului de modificare a Legii 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare:</p> <p>Contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică instalate după 25 octombrie 2020 sunt dispozitive care pot fi citite de la distanță. Contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică care nu pot fi citite de la distanță, dar care au fost deja instalate se modernizează, astfel încât să poată fi citite de la distanță sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanță, până la 1 ianuarie 2027.</p> |
|--|--|--|--|--|--|