

**Sinteza observațiilor la documentul de discuție: Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 96/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de mentenanță**

**Perioada de consultare publică: 18.05 - 17.06.2021**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Articol aliniat, literă</b>	<b>Emitent</b>	<b>Text existent</b>	<b>Text propus și justificări (justificările sunt evidențiate cu <i>Italic</i>)</b>	<b>Rezoluția elaboratorului (cu justificări)</b>
1	<b>Art.2</b>	<b>ACUE DEER</b>	Operatorii economici, titulari de licență acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei din sectorul energiei electrice și termice, au obligația de a respecta și de a aplica prevederile prezentului regulament la asigurarea mentenanței structurilor, instalațiilor, sistemelor și componentelor acestora aflate în gestiunea acestora.	Operatorii economici, titulari de licență acordată de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei din sectorul energiei electrice si termice, au obligatia de a respecta si de a aplica prevederile prezentului regulament la asigurarea mentenantaeo structurilor, instalatiilor, sistemelor si componentelor acestora aflate in gestiunea acestora ( <b>inclusiv cele preluate în exploatare conform prevederilor legale în vigoare</b> )	<b>Se acceptă.</b>
2	<b>Art.2</b>	<b>E Distribuție</b>	Operatorii economici, titulari de licență acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei din sectorul energiei electrice și termice, au obligația de a respecta și de a aplica prevederile prezentului regulament la asigurarea mentenanței structurilor, instalațiilor, sistemelor și componentelor acestora aflate în gestiunea acestora.	Operatorii economici, titulari de licență acordată de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei din sectorul energiei electrice si termice, au obligatia de a respecta si de a aplica prevederile prezentului regulament la asigurarea mentenantaeo structurilor, instalatiilor, sistemelor si componentelor acestora aflate in gestiunea acestora ( <b>inclusiv cele preluate în exploatare conform prevederilor legale în vigoare- Regulamentul de racordare ord. ANRE 160/2020</b> )	<b>Se acceptă cu reformulare.</b>  ”inclusiv cele preluate în exploatare conform prevederilor legale în vigoare”

3	<b>Art.37 alin.(2)</b>	<b>ACUE DEER DELGAZ GRID</b>	Operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție concesionari din sectorul energiei electrice au obligația de a transmite la ANRE situația realizării programului anual de mentenanță, în formatele prevăzute în tabelele cuprinite în Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 la prezentul regulament.	Operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție concesionari din sectorul energiei electrice au obligația de a transmite la ANRE situația realizării programului anual de mentenanță, în formatele prevăzute în tabelele cuprinite în Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 la prezentul regulament <b>in termen de 15 zile de la data prevăzută pentru depunerea situațiilor financiare.</b>  <i>Clarificare</i> -pentru stabilirea termenului de transmitere, inclusiv pentru art. 37(3) - Propunem ca termenul sa se modifice in mod similar in Ordin ANRE 204/2019 art.37(5) „OR pot prezenta completări pe bază de documente justificative <b>in termen de 15 zile de la data prevazuta pentru depunerea situatiilor financiare</b> ”.	<b>Se acceptă cu reformulare.</b>  ” Operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție concesionari din sectorul energiei electrice au obligația de a transmite la ANRE situația realizării programului anual de mentenanță, în formatele prevăzute în tabelele cuprinite în Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 la prezentul regulament, în termen de <b>maximum</b> 15 zile de la data prevăzută pentru depunerea situațiilor financiare.”
4	<b>Anexa 4- Tabel 4</b>	<b>ACUE DELGAZ GRID</b>		Nou Randuri suplimentare : <b>Total Valori realizate</b> <b>Total Valori planificate</b> <b>Procent realizare:</b>  <i>Verificare/Validare pe total valoare a conditiei impusa de art.37(3)</i>	<b>Se acceptă cu reformulare.</b> Se vor adăuga 2 coloane noi la tabelul 4, similare celor de la tabelul 3, respectiv ” <b>Valori prognozate și Realizare program în anul [n]</b> ”. Se va adăuga, de asemenea, un rând ” <b>Total</b> ”
5	<b>Anexa 4- Tabel 4</b>	<b>DEER E Distribuție</b>		Nou Randuri suplimentare : <b>Total Valori realizate</b> <b>Total Valori planificate</b> <b>Grad de realizare:</b>	<b>Se acceptă cu reformulare.</b> Se vor adăuga 2 coloane noi la tabelul 4, similare celor de la tabelul 3, respectiv ” <b>Valori</b>

				Verificare/Validare pe total valoare a condiției impusa de art.37(3)	<b>proгноzate și Realizare program în anul [n]”.</b> Se va adăuga, de asemenea, un rând <b>” Total”.</b>
6	<b>Anexa 4- Tabel 3,4,5</b>	<b>ACUE DEER DELGAZ GRID E Distribuție</b>	Nivel tensiune: IT/MT De la Categorie de instalații: Stații de transformare,	Nivel tensiune: IT/MT <b>și MT/MT</b>  <i>Clarificare pentru alocare corecta si corelare cu Anexa 3 Centralizator lucrări de mentenanță din Ordin ANRE 204/2019</i>	<b>Se acceptă.</b>
7	<b>NOTE la Anexa 4- Tabel 3,4,5</b>	<b>ACUE DELGAZ GRID</b>	Alte instalații" includ: contoare, aparatură de măsură și control (AMC), echipamente teletransmisie/telegestiune energie electrică la MT și JT.	Alte instalații" includ: contoare, aparatură de măsură și control (AMC), echipamente teletransmisie/telegestiune energie electrică la MT și JT. <b>(SMI, SCADA sau echipamente pentru conducerea operativă a sistemului), sisteme centrale de achiziții, stocare si prelucrare date,alte echipamente de retea.</b>  <i>Clarificare pentru corelare cu Anexa 3 Centralizator lucrări de mentenanță din Ordin ANRE 204/2019 . (valorile din cele 2 anexe coincid)</i>	<b>Se acceptă cu reformulare.</b> ”Alte instalații" includ: contoare, aparatură de măsură și control (AMC), echipamente pentru conducerea operativă a sistemului, sisteme centrale de achiziții, stocare și prelucrare date, echipamente teletransmisie/telegestiune energie electrică la MT și JT, cum ar fi sisteme de măsurare inteligentă (SMI), sisteme informatice de monitorizare, comandă și achiziție de date (SCADA), alte echipamente de rețea.
8	<b>NOTE la Anexa 4- Tabel 3,4,5</b>	<b>E Distribuție</b>	Alte instalații" includ: contoare, aparatură de măsură și control (AMC), echipamente teletransmisie/telegestiune energie electrică la MT și JT.	Alte instalații" includ: contoare, aparatură de măsură și control (AMC), echipament teletransmisie/telegestiune energie electrică la MT și JT. <b>(SMI, SCADA sau echipamente pentru conducerea operativă a sistemului), sisteme centrale de achiziții, stocare si prelucrare date,alte echipamente de retea.</b>	<b>Se acceptă cu reformulare.</b> ”Alte instalații" includ: contoare, aparatură de măsură și control (AMC), echipamente pentru conducerea operativă a sistemului, sisteme centrale de achiziții, stocare și prelucrare date, echipamente

				<p><i>Clarificare pentru corelare cu Anexa 3 Centralizator lucrări de mentenanță din Ordin ANRE 204/2019 si ord. ANRE nr.32/2016) . (valorile din cele 3 anexe coincid)</i></p>	teletransmisie/telegestiune energie electrică la MT și JT, cum ar fi sisteme de măsurare inteligentă (SMI), sisteme informatice de monitorizare, comandă și achiziție de date (SCADA), alte echipamente de rețea.
9	<b>NOTE la Anexa 4- Tabel 3,5</b>	<b>ACUE DEER DELGAZ GRID</b>		<p><b>Nou</b>  <b>Valorile includ și lucrările de mentenanță realizate in urma conditiilor meteorologice deosebite</b></p> <p><i>Clarificare pentru corelare cu Anexa 3 Centralizator lucrări de mentenanță din Ordin ANRE 204/2019</i></p>	<b>Se acceptă.</b>
10	<b>NOTE la Anexa 4- Tabel 3,5</b>	<b>E Distribuție</b>		<p><b>Nou</b>  <b>Valorile includ și lucrările de mentenanță realizate in urma conditiilor meteorologice deosebite (terti, materiale, ore suplimentare personal propriu alocate acestor lucrari)</b></p> <p><i>Clarificare pentru corelare cu Anexa 3 Centralizator lucrări de mentenanță din Ordin ANRE 204/2019, cat si cu prevederile Ghidului de completare a machetelor de monitorizare, conf. pct.3.25 din cadrul capitolului referitor la <b>Costuri de operare și mentenanță controlabile.</b></i></p>	<b>Se acceptă cu reformulare.</b> ”Valorile includ și lucrările de mentenanță realizate în urma condițiilor meteorologice deosebite”
11	<b>NOTE la Anexa 4- Tabel 3,4,5</b>	<b>ACUE DELGAZ GRID</b>		<p><b>Nou</b>  <b>Valorile includ și lucrările de mentenanță realizate pentru instalațiile preluate în exploatare conform Ordinului nr. 160/2020</b></p>	<b>Se acceptă cu reformulare.</b> ”Valorile includ și lucrările de mentenanță realizate pentru instalațiile preluate în exploatare

				<i>Pentru claritatea informatiilor incluse in macheta de raportare</i>	conform prevederilor legale în vigoare.”
12	<b>NOTE la Anexa 4-Tabel 3,4,5</b>	<b>DEER</b>		<p><b>Nou</b>  <b>Valorile includ și lucrările de mentenanță realizate pentru instalațiile preluate în exploatare conform prevederilor legale in vigoare.</b></p> <p><i>Clarificare si corelare cu prevederile Ordinului ANRE nr. 160/2020</i></p>	<b>Se acceptă.</b>
13	<b>NOTE la Anexa 4-Tabel 3,4,5</b>	<b>E Distribuție</b>		<p><b>Nou</b>  <b>Valorile includ și lucrările de mentenanță realizate pentru instalațiile preluate în exploatare conform Regulamentului de racordare modificat prin Ordinul nr. 160/2020.</b></p> <p><i>Pentru clarificare</i></p>	<p><b>Se acceptă cu reformulare.</b>  ”Valorile includ și lucrările de mentenanță realizate pentru instalațiile preluate în exploatare conform prevederilor legale în vigoare.”</p>
14	<b>Anexa 4 Tabel 3</b>	<b>ACUE</b>		<p>Eliminare coloana „Realizare program”</p> <p><i>Corelat cu obs de mai sus, am introdus gradul de realizare in Tabelul 4 – in conformitate cu prevederile art 36 alin (5) din Ordinul ANRE nr. 204/2019</i></p>	<p><b>Nu se acceptă.</b>  Tabelul 3 este un tabel centralizator al tuturor tipurilor de activități de mentenanță, deci inclusiv al mentenenei preventive. Așa cum este structurat, tabelul furnizează informații clare asupra gradului de realizare a fiecărei componente a programului de mentenanță.</p>
15	<b>Anexa 4 Tabel 3</b>	<b>E Distribuție</b>		<p>Eliminare coloana “Realizare program in anul [n]” [%] din Tabel 3 -Anexa 4</p> <p><i>Corelat cu observatiile de mai sus, am introdus gradul de realizare in Tabelul 4 – in conformitate cu prevederile art 37 alin (3)</i></p>	<p><b>Nu se acceptă.</b>  Aceeși explicație ca cea pentru propunerea ACUE referitoare la Anexa 4 Tabel 3.</p>

16	<b>Anexa 4 Tabel 3</b>	<b>DELGAZ GRID</b>		<p>Eliminare coloana „Realizare program”</p> <p><i>Corelat cu obs de mai sus, avand in vedere ca gradul de realizare a mentenantei se analizeaza pe total.</i></p> <p><i>S-a introdus gradul de realizare in Tabelul 4 – in conformitate cu prevederile art 36 alin (5) din Ordinul ANRE nr. 204/2019</i></p>	<p><b>Nu se acceptă.</b></p> <p>Aceeași explicație ca cea pentru propunerea ACUE referitoare la Anexa 4 Tabel 3.</p>
17	<b>Anexa 4 Tabel 3</b>	<b>DEER</b>		<p>Eliminare coloana „Realizare program” si introducere Randuri suplimentare :</p> <p><b>Total Valori realizate</b></p> <p><b>Total Valori planificate</b></p> <p><b>Grad de realizare:</b></p> <p><i>Corelat cu obs de mai sus, propunem introducerea verificarii gradului de realizare in Tabelul 3 – in conformitate cu prevederile art 36 (5) din Ordinul a ANRE nr. 204/2019</i></p> <p><i>„OR au obligația de a realiza anual lucrări de mentenanță în valoare de cel puțin 90% din valoarea totală a planului anual de mentenanță”</i></p>	<p><b>Nu se acceptă.</b></p> <p>Aceeași explicație ca cea pentru propunerea ACUE referitoare la Anexa 4 Tabel 3. Nu este necesară introducerea informațiilor propuse prin includerea de rânduri suplimentare deoarece acestea se regăsesc deja în coloanele tabelului.</p>

**Director general DGPE**  
**Claudiu-Sorin Dumbrăveanu**

**Director DRPE**  
**Roxana Gheorghe**

**Şef SRPEE**  
**Alexandru Molnar**

**Întocmit**  
**Aurelian Preda**